

Số: 1348 /XMCP-ĐT&QLTS
V/v Báo giá cung cấp vật tư phân tích khí khu vực tháp sấy,
Nghiên than và các giác nối truyền thông MCC trạm điện

Quang Hanh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

T T	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Bảo hành
1	Giắc nối Profibus (Profibus DP plug)	Type 1SAJ240100R1005 (PDP22- FBP.050, ABB, dài 50cm) hoặc tương đương. - Gồm 2 Jack kết nối 2 đầu, dài 50cm. - Kết nối truyền thông được các MCC trạm điện Nhà máy.	Cái	10		12 tháng
2	Giắc nối Profibus (Profibus DP plug)	Type 1SAJ240100R1003 (PDP22- FBP.025, ABB, dài 25cm) hoặc tương đương. - Gồm 2 Jack kết nối 2 đầu, dài 25cm. - Kết nối truyền thông được các MCC trạm điện Nhà máy.	Cái	10		12 tháng
3	Giắc nối Profibus (Profibus DP plug)	Type 1SAJ240100R1010 (PDP22- FBP.100, ABB, dài 100cm) hoặc tương đương. - Gồm 2 Jack kết nối 2 đầu, dài 100cm. - Kết nối truyền thông được các MCC trạm điện Nhà máy.	Cái	10		12 tháng
4	Giắc nối Profibus (Profibus DP plug)	Type 1SAJ240100R1020 (PDP22- FBP.200, ABB, dài 200cm) hoặc tương đương. - Gồm 2 Jack kết nối 2 đầu, dài 200cm. - Kết nối truyền thông được các	Cái	10		12 tháng



T T	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiền độ cung cấp	Bảo hành
		MCC trạm điện Nhà máy.				
5	Bộ đo khí (Infrared Gas Analyzer)	Type ZRJBC05-BEKYY- YYVMVAY-A, hãng Fuji Electric hoặc tương đương - Dải đo CO 0.00vol% - 2.00vol%; O2 0.0vol% - 25.0vol% - Nguồn 100VAC/50HZ - Đầu ra: AO: 2 x 4-20mA; DO: 6x relay 30VDC 3A - Tích hợp màn hình hiển thị giá trị đo và cài đặt tham số. Đưa tín hiệu ra 4-20mA cho nồng độ 2 loại khí đo. Calib theo thành phần khí chuẩn và điều khiển quá trình blow back (thổi ngược vệ sinh). Kết nối tín hiệu đồng bộ với bộ PLC NB1U40X-01 (Fuji) và các loại van 110VAC. Có các tiếp điểm đầu ra báo lỗi, báo trạng thái cao/thấp	Cái	1		12 tháng
6	Bộ đo khí (Infrared Gas Analyzer)	Type ZRJFBY05-BEKYY- YYYYYAY-A, hãng Fuji Electric hoặc tương đương - Dải đo CO 0.00vol% - 2.00vol% - Nguồn 100VAC/50Hz - Đầu ra: AO: 1 x 4-20mA; DO: 5x relay 30VDC 3A - Tích hợp màn hình hiển thị giá trị đo và cài đặt tham số. Đưa tín hiệu ra 4- 20mA cho nồng độ khí đo. Calib theo thành phần khí chuẩn và điều khiển quá trình blow back (thổi ngược vệ sinh). Kết nối tín hiệu đồng bộ với bộ PLC NB1U40X-01 (Fuji) và các loại van 110VAC. Có các tiếp điểm đầu ra báo lỗi, báo trạng thái cao/thấp	Cái	1		12 tháng

T T	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Bảo hành
7	Thiết bị lập trình điều khiển phân tích khí (Sequencer)	Type NB1U40X-01, Fuji Electric hoặc tương đương - Power 100-120VAC - Dòng NB/Flex-PC NB series - Số điểm điều khiển (I/O) 40 điểm - Phần mềm Tương thích Phân tích khí hiện có của nhà máy (type : ZRJ, ZKJ) - Tương thích kích thước lắp đặt.	Cái	1		12 tháng
8	Bơm khí mẫu (Sample gas pump)	Type N86KTE, hãng KNF hoặc tương đương. - Pmax 2,5bar, lưu lượng 5,5 lít/phút - Nguồn 230VAC/50Hz, công suất 0,06KW.	Cái	1		12 tháng
9	Bơm hút khí mẫu (Gas Aspirator)	Type ZBG62003, Model GA-330V, hãng Fuji, hoặc tương đương - Max ex flow 3/3,6 l/min; Áp thổi tối đa (Max pressure) 29.4kPa; Áp hút tối đa (Max Vacuum) -26,6kPa - 100VAC-0,5A	Cái	2		12 tháng
10	Sứ treo búa gỗ cực phóng (Rod - type insulator)	Sứ treo và phụ kiện trọn bộ + bu lông, thanh nối: - Điện áp làm việc $\geq 110\text{kV}$, Dài thân sứ $540\text{mm} \pm 5\%$ - Đường kính ngoài cánh sứ $90\text{mm} \pm 5\%$, - Đường kính ngoài thân sứ $72\text{mm} \pm 5\%$ - Nhiệt độ môi trường làm việc: $\geq 250^\circ\text{C}$ - Liên kết đầu sứ: Chốt có khóa - Vật liệu C610-NTP51A	Cái	2		12 tháng

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy đủ chứng từ theo quy định của hợp đồng.

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên vật tư	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
1								
2								
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp: Nhà thầu căn cứ tình hình cấp hàng chào tiến độ cung cấp cho phù hợp.

4. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 17h 00', ngày 4/11/2025 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
- Người nhận: Ngô Xuân Hiệp, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 0984.666.367.
- ĐT: 2033. 721.996 Fax: 2033.714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,ĐT&QLTS.Hiệp 02

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Quang Thoa