

Stt	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng	Tiến độ
		cắt.) - Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh giá tình trạng thiết bị. - Báo cáo công việc.			
3	Kiểm tra thí nghiệm Máy cắt trung thế 6KV	- Cô lập các tủ điện khỏi hệ thống, sẵn sàng cho các công việc thử nghiệm cao thế. - Vệ sinh công nghiệp - Đo điện trở cách điện (pha-đất, cực trên cực dưới, cáp). - Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính - Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp - Đo kiểm tra biên dòng (Cách điện cuộn dây, điện trở một chiều cuộn dây, tỉ số dòng điện, đo đặc tính từ hóa) - Đo, kiểm tra chức năng Role bảo vệ (Kiểm tra chức năng đo lường U / I, kiểm tra chức năng bảo vệ 50/51, 27/59, kiểm tra tác động máy cắt.) - Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh giá tình trạng thiết bị. - Báo cáo công việc.	Tủ	08	Tối đa 3 ngày
4	Kiểm tra thí nghiệm Máy cắt hạ thế 400V (MCC)	- Cô lập các tủ điện khỏi hệ thống, sẵn sàng cho các công việc thử nghiệm cao thế. - Vệ sinh công nghiệp - Đo điện trở cách điện pha - đất, cực trên/dưới - Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính - Kiểm tra tác động của Role và Máy cắt (Sử dụng Siemens test kit chuyên dụng cho ACB của Siemens). - Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh giá tình trạng thiết bị. - Báo cáo công việc	Máy	04	Tối đa 3 ngày
5	Máy biến áp 6,3/0,4KV: - 01 Máy 2000KVA - 01 Máy 1600KVA - 01 Máy 1250KVA (Trạm điện chính) - 01 Máy 1250KVA (Trạm điện cảng)	- Lấy mẫu dầu, thí nghiệm dầu - Cô lập MBA - Rút dầu khỏi MBA - Mở toàn bộ nắp MBA - Nâng toàn bộ ruột MBA - Thay thế các zoăng (zoăng bộ chuyển nấc, role bảo vệ nội bộ, zoăng chân sứ cao/hạ áp, zoăng nắp máy) - Lọc dầu và bơm trở lại máy - Kiểm tra, thí nghiệm dầu MBA sau khi lọc. - Kiểm tra tín hiệu bảo vệ nội bộ (Role dầu, Role áp suất, nhiệt độ) - Thí nghiệm các thông số điện (Điện trở cách điện cuộn dây phía cao/hạ áp; tỉ số biến áp; điện trở một chiều cuộn dây cao/hạ áp; thử tổn hao không tải MBA). - Thay thế Silicagel - Vệ sinh công nghiệp MBA	Máy	04	Tối đa 3 ngày

Stt	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng	Tiến độ
		- Báo cáo kết quả thí nghiệm- Báo cáo công việc. <i>Chi tiết các thông số thí nghiệm dầu MBT:</i> - Điện áp xuyên thủng (kV/mm)- Tg góc tổn hao điện môi ở 90oC (%)- Hàm lượng ẩm (ppm)- Chỉ số acid (mg KHO/g)- Nhiệt độ chớp cháy (oC)- Độ nhớt ở 40oC (cSt)- Acid bazo hòa tan (mgKHO/g)- Cặn lắng (%V)			

2. Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.
- Yêu cầu về bảo hành: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Hình thức Bảo hành .:

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá:

Stt	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
1								
	...							
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

- 2 Điều kiện thanh toán:.....
- 3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....
- 4 Thời gian có hiệu lực của báo giá:
- 5 Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá:

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan.
- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.
- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 01.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Như Đức